

Informacja o parametrach gazu

Teren dostaw - rejon OSD RCEkoenergia Czechowice-Dziedzice

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego Dz. U 2014 poz. 1059)

m-c	średnie ciepło spalania gazu ziemnego [MJ/m ³]	współczynnik konwersji [kWh/m ³]
sty.22	40,482	11,245
lut.22	40,676	11,299
mar.22	41,036	11,399
kwi.22	40,608	11,280
maj.22	40,741	11,317
cze.22	40,597	11,277
lip.22	40,916	11,365
sie.22	40,828	11,341
wrz.22	41,018	11,394
paź.22	41,440	11,511
lis.22	41,515	11,532
gru.22	41,245	11,457