



WOJEWODA ŚLĄSKI

RCEkoenergia Sp. z o.o.
w Czechowicach-Dziedzicach

Data
wpływ. 06. 06. 2025

Nr ewid. 380

Do zał.

Podpis Dyr.

Katowice, 29 maja 2025 r.

Znak sprawy: ZKIV.731.5.2025

RCEkoenergia Sp. z o.o.
ul. Łukasiewicza 2
43-502 Czechowice-Dziedzice

Dotyczy: uzgodnienia planu wprowadzania ograniczeń ciepła

Na podstawie art. 11 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2024 poz. 266 ze zmianami) i § 14 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz. U. z 2021 r. poz. 2209)

Uzgadniam

Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła przedłożony przez RCEkoenergia w Czechowicach-Dziedzicach znak: RCE/NZ/KJ/25/869 z 21 maja 2025 roku.

Z wyrazami szacunku

Z up. Wojewody Śląskiego
Józef Korzusnik
Zastępca Dyrektora Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
/podpisano elektronicznie/

Osoba do kontaktu:

Beata Dolot, tel. 32 20 77 900, dolotb@katowice.uw.gov.pl

Załączniki:

Plan wprowadzania ograniczeń ciepła 1 egz.

Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła

RCEkoenergia sp. z o.o.

ul. Łukasiewicza 2
Czechowice-Dziedzice
kod 43-502

Maj 2025 r.

WICEPREZES ZARZĄDU
Rafał Gulka

PREZES ZARZĄDU
Włodzimierz Popielewski

1. Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08 listopada 2021 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła oraz art. 11 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne.

Przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia w ciepło przedstawiają Wojewodzie Śląskiemu do uzgodnienia plany wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła co najmniej raz na trzy lata.

2. Rodzaj koncesji

- Koncesja na wytwarzanie ciepła – nr WCC/964/1928/W/1/2/2001/AS ze zmianami
- Koncesja na przesył i dystrybucję ciepła – nr PCC/967/1928/W/1/2/2001/AS ze zmianami

3. Gminy obsługiwane przez przedsiębiorstwo

Spółki Grupy UNIMOT i inne spółki znajdujące się na terenie UNIMOT Terminale oraz spółki, budynki mieszkalne i inne zewnętrzne podmioty znajdujące przy UNIMOT Terminale – na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice

4. Charakterystyka techniczna

Liczba kotłów energetycznych parowych	2 szt
Wydajność znamionowa	18,8 t/h
Wydajność osiągalna kotłów energetycznych	18,8 t/h
Liczba turbozespołów parowych	1 szt
Moc znamionowa elektryczna netto	0,740 MW
Moc osiągalna cieplna	14,8 MW

Nr Kotła	Typ kotła	Rodzaj odzūżlania	Parametry pary		Moc kotła (MW)		Wydajność (t/h)	
			°C	MPa	znamionowa	osiągalna	znamionowa	osiągalna
1	OR32	Odzūżlacz zgrzeblowy mokry	415	3,5	14,8	14,8	18,8	18,8
3	OR32	Odzūżlacz zgrzeblowy mokry	415	3,5	14,8	14,8	18,8	18,8

5. Rodzaje i parametry technologiczne nośnika ciepła oraz sposoby jego regulacji

- para technologiczna 1,3 MPa, 220 °C; regulacja – stacja redukcyjno-schładzająca,
- para grzewcza 0,4 MPa, 220 °C; regulacja – stacja redukcyjno-schładzająca,
- gorąca woda sieciowa – 1 MPa, 130/80 °C; regulacja – wymienniki para-woda

Regulacja ilości ciepła w nośniku parowym jest ilościowa, w nośniku wodnym jest ilościowo jakościowa ze względu na stabilność temperatury dla odbiorcy przemysłowego

6. Rodzaje i parametry technologiczne sieci ciepłowniczych

- sieć parowa 0,4 MPa – sieć rozgałęziona 2 magistrale,
- sieć parowa 1,3 MPa- sieć rozgałęziona 2 magistrale,
- sieć wodna 1,0 MPa – sieć rozgałęziona 4 magistrale

7. Tabele regulacyjne nośnika ciepła dla poszczególnych wielkości ograniczeń w dostarczaniu ciepła

Brak tabel regulacyjnych, ze względu na parametry pary i wody, które są zdeterminowane procesami technologicznymi, które są prowadzone przez odbiorców przemysłowych. Odbiór ciepła na potrzeby komunalne nie przekracza 10%.

8. Wykaz odbiorców, których ograniczenia mają dotyczyć (wykaz w załączniku nr 2)

9. Grupy odbiorców, którzy powinni być wyłączeni z ograniczeń (wykaz w załączniku nr 2)

10. Maksymalna wielkość dostaw ciepła dla poszczególnych grup odbiorców, w zależności od wielkości ograniczeń.

Maksymalna wielkość dostaw przy ograniczeniach w MW	
Edukacja	0,270
Gospodarstwa domowe	0,712
Pozostali	0,000
Przemysł	13,946
Usługi	0,435
Opieka zdrowotna	0,060
Suma końcowa	15,423

11. Maksymalna wielkość ograniczeń w dostarczaniu ciepła dla poszczególnych grup odbiorców

Maksymalna wielkość ograniczeń w MW	
Usługi	0,20
Suma końcowa	0,20

12. Zasady powiadamiania odbiorców o konieczności wprowadzania ograniczeń.

Odbiorcy zostaną powiadomieni o ograniczeniach drogą elektroniczną, listowną lub zostaną wywieszone zawiadomienia.

Grupy odbiorców, którzy powinni być wyłączeni z ograniczeń

Lp	Odbiorca
1	UNIMOT Terminale S.A.
2	POLWAX S.A.
3	ORLEN Oil Sp. z o.o.
4	ENVIEN Biopaliwa Sp. z o.o.
5	SKOTAN S.A.
6	Unimot-Bitumen Sp. z o.o.
7	Naftochem Sp. z o.o.
8	Wspólnota Mieszkaniowa Łukasiewicza 3
9	"FSM Mieszkania" Sp. z o.o.(Barlickiego)
10	Spółdzielnia Mieszkaniowa
11	Wspólnota Mieszkaniowa Ślepa 3
12	Wspólnota Mieszkaniowa Łukasiewicza 2
13	Wspólnota Mieszkaniowa Łukasiewicza 5
14	Wspólnota Mieszkaniowa Łukasiewicza 7
15	Wspólnota Mieszkaniowa Ślepa 5
16	Wspólnota Mieszkaniowa Ślepa 7
17	Wspólnota Mieszkaniowa Ślepa 1
18	Wspólnota Prusa 21
19	Wspólnota Barlickiego 30
20	Wspólnota Prusa 23
21	Barlickiego 53 i 57
22	Rezydencja Wesola sp. z o.o.
23	Jawir-Mauser
24	Eltel S.C.
25	Szkoła(Dziedzictwo Św. Jana Sarkandra)
26	Pogotowie Ratunkowe

Grupy odbiorców, których powinny dotyczyć ograniczenia w dostawie ciepła

Odbiorca	Grupa	Maksymalna wielkość ograniczeń (MW)
REM Serwis Sp. z o.o.	Usługi	0,14
Polbud	Usługi	0,06

Grupy odbiorców, których powinny dotyczyć przerwania w dostawie ciepła - BRAK




RCEkoenergia Sp. z o.o.
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Łukasiewicza 2
tel. (32) 32 37 177
NIP 652-15-99-741 REG. 072368379

Dane o systemie dostawy ciepła do odbiorcy

Czechowice-Dziedzice

nazwa gminy

RCEkoenergia Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo nazwa

wytwarzanie, przesył, dystrybucja

Działalność wykonywana (wytwarzanie, przesył, dystrybucja)

Lp	Wyszczególnienie	Dane o systemie dostawy				
		Elektrociepłownie	Ciepłownie	Kotłownie	Odnawialne	Inne
1	Źródła własne szł/moce w MW	1/14,8	0	0	0	0
2	Stosowane paliwa zużycie roczne paliwa	Węgiel 11,696	Koks 0	Gaz płynny 0	Olej opałowy (osobno: lekki i ciężki) 0	Inne 0
3	Źródła współpracujące- nazwa					
4	Sieci ciepłownicze Długość (w km)	Magistralne 0	Rozdzielcze 11,340	Inne 0	Brak sieci 0	
5	Przewidywane dopuszczalne maksymalne ograniczenie w dostarczaniu ciepła – wielkość	dla wszystkich odbiorców obsługiwanych		dla odbiorców układu sieciowego – nazwa		
6	Grupy odbiorców	Brak	Usługi	40%		
					Objęcie przewidywanymi ograniczeniami (w szt.)	
					zmniejszenia dostawy	przerwanie dostawy
A	Bezpieczeństwo i obronność państwa	0	0	0	0	0
B	Opieka zdrowotna	0	0	0	0	1
C	Telekomunikacja	0	0	0	0	0
D	Edukacja	0	0	0	0	1
E	Gospodarstwa domowe	0	0	0	0	14
F	Usługi	2	0	0	0	3
G	Przemysł	0	0	0	0	7
H	Ochrona środowiska	0	0	0	0	0
I	Pozostali	0	0	0	0	0


