

Informacja o parametrach gazu

Teren dostaw - rejon OSD RCEkoenergia Czechowice-Dziedzice

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego Dz. U 2014 poz. 1059)

m-c	średnie ciepło spalania gazu ziemnego [MJ/m ³]	współczynnik konwersji [kWh/m ³]
sty.25	41,378	11,494
lut.25	41,083	11,412
mar.25	40,259	11,183
kwi.25	41,476	11,521
maj.25	41,494	11,526
cze.25	41,605	11,557
lip.25	41,764	11,601
sie.25	41,879	11,633
wrz.25	41,998	11,666
paź.25	42,070	11,686
lis.25		
gru.25		